

«СОГЛАСОВАНО»
 Глава Петрозаводского
 Городского округа

 Г.И. Ширшина
 «18» сентября 2013г

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель генерального
 директора – Директор филиала
 ОАО «МРСК Северо-Запада»
 «Карелэнерго»

 Е.Н. Ашкинезер
 «14» сентября 2013г

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный управляющий Директор
 ОАО «Петрозаводские
 коммунальные системы»

 А.В. Сафронов
 «14» сентября 2013г

**График временного ограничения потребления электрической мощности при угрозе
 возникновения аварии (выходе из строя (выводе в ремонт) трансформатора)
 ПС-66 «Кукковка» на 2013 - 2014 гг.**


№ п/п	Диспетчерское наименование линии	Максимальная нагрузка в зимний период (14.02.13г.)		Нагрузка после выполнения мероприятий		Снимаемая нагрузка	
		кВА	А	кВА	А	кВА	А
1	Л-66-1	3874	217	3874	217	0	0
2	Л-66-2	2516	141	2516	141	0	0
3	Л-66-7	222	12	222	12	0	0
4	Л-66-10	4115	232	0	0	4115	232
5	Л-66-11	1232	69	1232	69	0	0
6	Л-66-12	3855	217	3855	217	0	0
7	Л-66-17	2875	162	2875	162	0	0
8	Л-66-19	3119	174	0	0	3119	174
Итого по ПКС		21749	1224	14574	818	7234	406

Часть нагрузки переводится на другие центры питания в соответствии с прилагаемым порядком действий при перегрузке силового трансформатора.


Переключения производятся согласно прилагаемым порядком действий при перегрузке силового трансформатора при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Переключения производятся после дополнительной проверки достаточности и правильности переключений путем оперативных переговоров между ДС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Заместитель директора по техническим
 вопросам – главный инженер филиала
 ОАО «МРСК Северо – Запада «Карелэнерго»


 Н.В. Шибяев
 «16» сентября 2013г

Заместитель директора
 Филиала ОАО «ПКС»
 «Электрические сети»


 А.К. Лысанов
 «16» 09 2013г

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Петрозаводского
Городского округа


Г.И. Ширина
«18» сентября 2013г

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель генерального
директора – Директор филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Карелэнерго»


Е.Н. Ашкинезер
«18» сентября 2013г

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный управляющий Директор
ОАО «Петрозаводские
коммунальные системы»



А.В. Сафронов
«19» сентября 2013г

График временного ограничения потребления электрической мощности при угрозе возникновения аварии (выходе из строя (выводе в ремонт) трансформатора) ПС-7 «ТБМ» на 2013 - 2014 гг.


№ п/п	Диспетчерское наименование линии	Максимальная нагрузка в зимний период (03.02.13г.)		Нагрузка после выполнения мероприятий		Снимаемая нагрузка	
		кВА	А	кВА	А	кВА	А
1.	Л-7-5	1914	171	0	0	1914	171
2.	Л-7-10	1405	126	1405	126	0	0
3.	Л-7-11	3211	287	0	0	3211	287
4.	Л-7-12	2626	235	2626	235	0	0
5.	Л-7-16	3583	321	3583	321	0	0
6.	Л-7-30	829	74	829	74	0	0
7.	Л-7-31	784	70	784	70	0	0
8.	Л-7-33	3909	348	3909	348	0	0
9.	Л-7-34	1261	112	1261	112	0	0
10.	Л-7-35	0	0	0	0	0	0
	Итого ПКС по ПС-7	19522	1744	14397	1286	5125	458

Часть нагрузки переводится на другие центры питания в соответствии с прилагаемым порядком действий при перегрузке трансформатора.


Переключения производятся согласно прилагаемого порядка действий при перегрузке трансформатора при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Переключения производятся после дополнительной проверки достаточности и правильности переключений путем оперативных переговоров между ДС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «МРСК Северо – Запада «Карелэнерго»


Н.В. Шибяев
«16» сентября 2013г

Заместитель директора
Филиала ОАО «ПКС»
«Электрические сети»


А.К. Лысанов
«16» сентября 2013г

«СОГЛАСОВАНО»
 Глава
 Петрозаводского
 Городского округа
 Г.И. Ширшина
 «14» *Сентябрь* 2013г

«УТВЕРЖДАЮ»
 Заместитель Генерального
 директора – Директор филиала
 ОАО «МРСК Северо-Запада»
 «Карелэнерго»
 Е.Н. Ашкинцев
 «14» *Сентябрь* 2013г

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный управляющий
 Директор ОАО «Петрозаводские
 коммунальные системы»
 А.В. Сафронов
 «14» *Сентябрь* 2013г

График временного ограничения потребления электрической мощности при угрозе возникновения аварии (выходе из строя (выводе в ремонт) трансформатора) ПС-70 «Прибрежная» на 2013 - 2014 г. г.

№ п/п	Диспетчерское наименование линии	Максимальный нагрузка в зимний период (06.02.13г.)		Нагрузка после выполнения мероприятий, А		Снимаемая нагрузка, А	
		кВА	А	кВА	А	кВА	А
1.	Л-70-1	34	2	34	2	0	0
2.	Л-70-2	1844	104	1844	104	0	0
3.	Л-70-3	3219	182	2051	116	1168	66
4.	Л-70-4	4345	246	813	46	3532	200
5.	Л-70-8	3458	196	1868	106	1590	90
6.	Л-70-10	4894	277	565	32	4329	245
7.	Л-70-11	3281	186	0	0	3281	186
8.	Л-70-14	4894	277	845	47	4049	230
9.	Л-70-17	1461	81	313	16	1148	65
10.	Л-70-18	1726	96	0	0	1726	96
11.	Л-70-19	1011	56	1011	56	0	0
	Итого по ПС-70	30167	1703	9344	525	20823	1178

I доп-840 А

Часть нагрузки переводится на другие центры питания в соответствии с прилагаемым порядком действий при перегрузке трансформатора.

Без электроэнергии остаются:

- ТП-532 - ИП Маркелов;
- ТП-611 - ООО «Ягода Карелии»;
- ТП-695 - ИП Григорьев В.А.;
- ТП-643 - ООО «Маг»;
- ТП-635 - ООО «Маг»;
- ТП-507 - ЗАО «ВС-Сервис»;
- ТП-590 - ЗАО «ВС-Сервис»;
- ТП-510 - ОАО «Петрозаводский пивзавод»;
- ТП-692 - ОАО «Петрозаводский пивзавод»;
- ТП-509 - ЗАО «Петрозаводский ДОК»;
- ТП-645 - ООО «Карелдревтрест»;
- ТП-616 - ООО «Маг»;
- ТП-524 - ООО «Бетон и конструкции»;
- ТП-530 - ООО «Карелметаллопторг»;
- ТП-727 - ЧП «Кузьмин С. В.»;
- ТП-658 - ОАО «Карельский рыбокомбинат»;
- ТП-390 - ЗАО «ПЛВЗ»;
- ТП-708 - ООО «Акант»;
- ТП-547 - ОАО «Карельский рыбокомбинат»;
- ТП-402 - ООО «Леспромпроект»;
- ТП-529 - ООО «Онежская верфь»;
- ТП-565 - ООО «Салмон»;
- ТП-599 - ЗАО «Карелия Сети».

Переключения производятся согласно прилагаемого порядка действий при перегрузке трансформатора при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Переключения производятся после дополнительной проверки достаточности и правильности переключений путем оперативных переговоров между ДС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»



Н.В. Шибеев
«16» сентября 2013г

Заместитель директора
Филиала ОАО «ПКС»
«Электрические сети»



А.К. Лысанов
«16» 09 2013г

«СОГЛАСОВАНО»

Глава
Петрозаводского
Городского округа

Г.И. Ширшина

2013г

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального
директора – Директор филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Карелэнерго»

Е.Н. Аджинезер

2013г

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный управляющий
Директор ОАО «Петрозаводские
коммунальные системы»

А.В. Сафронов

2013г

График временного ограничения потребления электрической мощности при угрозе возникновения аварии (выходе из строя (выводе в ремонт) трансформатора) ПС-1 «Петрозаводск» на 2013 - 2014 гг.

№ п/п	Диспетчерское наименование линии	Максимальная нагрузка в зимний период (14.02.13г.)		Нагрузка после выполнения мероприятий		Снимаемая нагрузка	
		кВА	А	кВА	А	кВА	А
1	Л-1-3	1614	148	1614	148	0	0
2	Л-1-4	3200	291	3200	291	0	0
3	Л-1-5	3119	286	3119	286	0	0
4	Л-1-6	1390	126	1390	126	0	0
5	Л-1-8	1442	131	1442	131	0	0
6	Л-1-9	1924	177	1924	177	0	0
7	Л-1-10	408	37	408	37	0	0
8	Л-1-13	1497	137	1497	137	0	0
9	Л-1-14	1059	96	1059	96	0	0
10	Л-1-18	2255	205	2255	205	0	0
11	Л-1-19	910	84	0	0	910	84
12	Л-1-25	1936	175	1936	175	0	0
13	Л-1-27	1268	115	1268	115	0	0
14	Л-1-28	1255	114	0	0	1255	114
15	Л-1-31	3755	339	0	0	3755	339
16	Л-1-32	2432	221	2432	221	0	0
17	Л-1-33	2519	228	2519	228	0	0
18	Л-1-34	814	74	814	74	0	0
19	Л-1-36	2409	219	2409	219	0	0
20	Л-1-38	0	0	0	0	0	0
21	Л-1-41	3587	324	3587	324	0	0
22	Л-1-42	2352	213	2352	213	0	0
23	Л-1-46	125	11	125	11	0	0
Итого по ПКС		41270	3751	35350	3214	5920	537

Нагрузка переводится на другие центры питания в соответствии с прилагаемым порядком действий при перегрузке трансформатора.


Переключения производятся согласно прилагаемым порядком действий при перегрузке трансформатора при схеме нормального режима в сетях Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Переключения производятся после дополнительной проверки достаточности и правильности переключений путем оперативных переговоров между ДС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» и ОДС Ф ОАО «ПКС» «Электрические сети».

Заместитель директора по техническим
вопросам – главный инженер филиала
ОАО «МРСК Северо – Запада «Карелэнерго»


Н.В. Шibaев
«16» сентября 2013г

Заместитель директора
Филиала ОАО «ПКС»
«Электрические сети»


А.К. Лысанов
«16» сентября 2013г